



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013290/FNOC/COL/2024/8086

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 9, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL C SECTOR
BARKHEDA BHEL BHOPAL 462021

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8 (Acres)

संपत्ति का पता / Property Address : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO E C SECTOR BARKHEDA
BHEL BHOPAL NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100013290 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

ST. XAVIER'S
SR SECONDARY CO ED SCHOOL
C SECTOR BARKHEDA BHEL BHOPAL

विषय:- ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED
SCHOOL C SECTOR BARKHEDA BHEL
BHOPAL शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी
सर्टिफिकेट प्रदाय करने के संबंध में।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013290/FNOC/COL/2024/8086
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 9, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Mar-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL

विषयांतर्गत ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL C SECTOR BARKHEDA BHEL BHOPAL शैक्षणिक भवन के 4200 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 09 मीटर उंचे शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व में जारी फायर प्लान अप्रूवल की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

1. ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL C SECTOR BARKHEDA BHEL BHOPAL को इस कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 12.10.2023 द्वारा फायर प्लान अप्रूवल जारी किया गया था।
2. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013290/FNOC/COL/2024/8086

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 9, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन/संस्था के शैक्षणिक भवन मैनेजर की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करा कर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।
5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अहंताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
7. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिये एवं वायरिंग की स्थिति को समय-समय पर चेक किया जाना अनिवार्य होगा।
8. ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL C SECTOR BARKHEDA BHEL BHOPAL को प्रदाय की जा रही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) के दिनांक से 02 माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।





Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013290/FNOC/COL/2024/8086

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 9, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. XAVIER'S SR SECONDARY CO ED SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा
प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**NIDHI
SINGH** Digitally signed
by NIDHI SINGH
Date: 2024.03.27
12:09:13 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

